



地震発生時の 安全確認について



地震発生後は、ガス設備やガス機器に異常が生じている場合があります。お客さまの安全を守るため、**地震発生時にお願いしたい行動と、ガス臭気を感じた際の対応方法、緊急連絡先**を以下のとおりお知らせいたします。日頃からご確認いただき、いざという時に落ち着いて行動できるようご準備をお願いいたします。

1 ご自身の安全を確保してください。



地震発生直後は、無理にガス栓を
を閉めに行かず、
まずご自身の安全確保を最優先
してください。
揺れがおさまってから、
ガスの火を消してください。

2 ガスを使用する前に安全確認をしてください。



- ガスの臭いがしないか
- ガスコンロ、給湯器などの
ガス機器に破損や変形はないか
- ガス栓やガス配管に異常はないか
- 給湯器などの給排気筒（煙突部分）に
外れや損傷はないか
- ガス接続具が正しく接続されているか

3 ガス臭い・ガス漏れの疑いがある場合

万が一、ガスのにおいに気づいた場合は、落ち着いて次の手順で対応してください。

① 火気を使用しない



タバコ、ライター、
マッチなど、火の元には
絶対に近づけないで
ください。

② 電気のスイッチに 触れない



換気扇、照明、コンセントの
抜き差しなど、電気関係の
スイッチ操作は火花が
引火する恐れがあるため
行わないでください。

③ ガス栓を閉める



ご使用中のガス機器の元栓、
およびメーターガス栓を
閉めてください。

④ 窓や扉を開けて 換気する



電気を使わずに、手で
窓や扉を開け、ガスを
屋外に逃がしてください。

⑤ ガスメーターの 復帰操作はしない



⑥ 屋外の安全な場所に 避難し、下記緊急 連絡先へご連絡 ください。



4 地震後、ガスが使用できない場合

震度5程度以上の揺れを感じると、マイコンメーターが自動的に
ガスの供給を遮断する場合があります。メーターの表示ランプが
点滅している場合は、ガスが遮断されている状態です。
ガス臭やガス機器の異常がないことを十分に確認したうえで、
マイコンメーターの復帰操作を行ってください。

なお、復帰操作してもガスが使用できない場合は、
無理に繰り返さず、当社までご連絡ください。



5 ガス漏れなどの緊急時のご連絡先

犬山ガス株式会社

TEL: 0568-61-0002


受付時間：24時間365日

お願い

地震などの自然災害発生時には、電話が大変混雑し、つながりにくくなることがございます。
あらかじめご家庭でもガス栓の位置やマイコンメーターの復帰方法をご確認いただき、
いざという時に落ち着いてご対応いただけますようお願いいたします。



日頃からの備えも大切です



ガス栓の位置を
確認しておきましょう。



マイコンメーターの
復帰方法を
確認しておきましょう。



緊急連絡先を
ご家族で共有して
おきましょう。



非常用持ち出し品の
準備も
忘れずに。